

Nummer	20-000006-PR01 (NW-K05-09-de-01)
Inhaber	Soudal N.V. Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout Belgien
Produkt	Einkomponentiger Polyurethanschaum (Ortschaum)
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: Soudafoam PRe B1
Details	Hersteller Soudal N.V., 2300 - Turnhout; Material Polyurethan (PUR)
Besonderheiten	-/-
Ergebnis	Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit nach EN ISO 12572, Satz A  Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl $\mu_{0/50} = 21$ Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke $s_{d0/50} = 1,5 \text{ m}^*$ *) Materialdicke ca. 69 mm

Grundlagen *)

ift-Richtlinie MO-01/1:2007-01

EN ISO 12572:2016-08

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 20-000006-PR01 PB-
K05-09-en-01

Darstellung



Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.


Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.


Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim
29.06.2020



Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Materialprüfung



Jennifer Seyfang, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieurin
Materialprüfung

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: C88-13B4A